Генеральный директор
ООО «ПожСинтез»
Ю.Н. Сухоносов
«13» июня 2017 года

**Отчёт по оценке пожарного риска**

| |
|---|
| **Объект защиты:** «Здание спального корпуса и здание учебного корпуса» |
| **Адрес местонахождения помещений (объекта защиты):** Ленинградская область, Кировский район, пос.Назия, ул. Октябрьская д.14 (здание учебного корпуса) и д.5 (здание спального корпуса) |
| **Правообладатель:** ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» |

**Санкт-Петербург**

**2017**

## 4. ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ЗАЩИТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Проведенный анализ показал, что максимальное значение пожарного риска Объекте защиты, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский рай пос.Назия, ул. Октябрьская д.14 и ул. Октябрьская д.5, правообладателем котор является ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» составляет:

**$Q_в$=0,3*$10^{-7}$*год (Здание учебного корпуса);**

**$Q_в$=0,13*$10^{-7}$*год (Здание спального корпуса).**

Таким образом, условие п. 7 раздела 2 Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в здани сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности",

$Q_в <= Q_B^H$ **- выполняется.**

Следовательно, в соответствии с п. 1 части 1 ст. 6 Федерального закона от 22 ию 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Объекте защиты в полном объеме выполнены требования пожарной безопасност установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральн законом "О техническом регулировании" и пожарный риск не превышает допустим значений, установленных ФЗ от 22.07.2008 № 123, т.е. пожарная безопасность объе защиты обеспечена, так как выполняется условие соответствия объекта защи требованиям пожарной безопасности.

Генеральный директор Ю.Н. Сухоносов